

Opole, dnia 10.05.2016 r.

IRZP.231.5.04.2016

### Otrzymują według rozdzielnika

Dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Remont budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Opolu z elementami termomodernizacji – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający w odpowiedzi na wniesione zapytanie udziela wyjaśnienia treści SIWZ i dokonuje zmiany treści projektu umowy.

1. Co należy rozumieć pod pojęciem „opracowanie dokumentacji technicznej” proszę dokładniej sprecyzować?

**Odpowiedź:** Pojęcie "opracowanie dokumentacji technicznej" jest tylko częścią nazwy całości zadania i nie stanowi przedmiotu zamówienia. Na obecnym etapie zakres zadania obejmuje wyłącznie realizację robót budowlanych, które należy przeprowadzić w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ.

2. Czy dopuszcza się zastosowanie styropianu  $\lambda = 0,040$  [W(m-k)].

**Odpowiedź:** Należy przyjąć styropian o współczynniku  $\lambda$  wg dokumentacji technicznej.

3. Czy dopuszcza się zastosowanie systemu docieplenia firmy „Optolith”, czyli klej do docieplenia, klej warstwy zbrojnej grunt pod tynk, wyprawa z tynku mineralnego, farba samoczyszcząca Optolith Latosil.

**Odpowiedź:** Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań systemowych. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność.


4. Czy dopuszcza się zastosowanie kołków firmy Wkręt Met potrzebnych do montażu płyt styropianowych.

**Odpowiedź:** Dopuszcza się zastosowanie kołków – termodybli jako równoważnych do zastosowanych w opracowaniu projektowym w danym systemie.

5. W umowie jest podany termin rozpoczęcia 07.07.2016, a zakończenie 01.08.2016 - czy rzeczywiście przewidziane jest 20 dni na realizację?

**Odpowiedź:** Nie. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje jedynie termin zakończenia zadania. Przekazanie placu budowy nastąpi do 7 dni od dnia zawarcia umowy.  
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści umowy – w załączeniu projekt umowy uwzględniający zmiany. (Zmiany treści wyróżnione pogrubioną niebieską czcionką).

Z poważaniem

  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
DS. INWESTYCJI I REMONTÓW  
*Włodzimierz Leski*

Do wiadomości:

Strona internetowa: [www.mosir.opole.pl](http://www.mosir.opole.pl)