

IRZP.231.5.02.2016

Otrzymują według rozdzielnika

Dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Remont budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Opolu z elementami termomodernizacji – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający w odpowiedzi na wniesione zapytanie udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Czy dopuszcza się wykonanie częściowe tzn. wykonanie elewacji i pokrycia dachowego czy startując do przetargu musze wycenić całość prac i na całość złożyć ofertę?

Odpowiedź: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje składania ofert częściowych. Oferta powinna zawierać wycenę na cały zakres objęty przedmiotem zamówienia.

2. Czy zamiast parapetów tytanowo cynkowych mogą być blaszane.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zamianę parapetów tytanowo-cynkowych na parapety aluminiowe, powlekane.

3. Czy wyprawa sto mineralna może być zamieniona na wyprawę akrylową.

Odpowiedź: Docieplenie elewacji, należy wykonać w oparciu o pełny system. Zastosowane rozwiązania muszą być równoważne do zastosowanych w projekcie. Tynki mineralne charakteryzują się dużą paro przepuszczalnością, natomiast akrylowe mają ograniczoną paroprzepuszczalność, co stwarza sprzyjające warunki do rozwoju glonów.

4. Na stronie internetowej MOSIR w zakładce przetargi dostępny jest plik OPOLEbudOdrypdf. Niestety został on wydrukowany w takiej formie, w której nie jest możliwe otwarcie go w programach do wspomaganie kosztorysowania. Możliwe jest tylko korzystanie z niego w formie obrazka. Proszę o udostępnienie pliku w formie pdf "niezakodowanej" lub w programie Norma z końcówką ath.

Odpowiedź: Zamawiający na stronie internetowej udostępnił do dyspozycji Wykonawców w wersji edytowalnej stosowne dokumenty, z których można skorzystać przy sporządzaniu oferty. Niestety przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, w przypadku którego nie stosuje się praktyk publikowania przedmiotowego pliku w wersji edytowalnej.

5. Brak w przedmiarze części robót odtworzeniowych, opisanych w opisie technicznym m.in. odbudowy schodów oraz podestu betonowego, zbrojonego z przodu oraz z tyłu budynku wraz z ich płytkowaniem, brak balustrad ze stali szlachetnej schodów i loggi - proszę o potwierdzenie, czy prace te należy uwzględnić w wycenie etapu robót objętego niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź: Wykonaniem objęte są wszystkie prace ujęte w opracowaniu projektowym oraz SIWZ do przedmiotowego postępowania.

6. Według naszej wiedzy wymaganie zabezpieczenia z tytułu rękojmi wad i usterek na okres 72 mies. jest niezgodne z przepisami kodeksu cywilnego. Również, towarzystwa ubezpieczeniowe w większości nie wystawiają zabezpieczeń na taki okres. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź: Wskazany w zapytaniu termin 72 miesięcy dotyczy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (wykonane roboty, dostarczone materiały i urządzenia), co nie należy utożsamiać z terminem ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca w myśl § 10 ust.1 projektu umowy udziela rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym tj. na okres 3 lat.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Opolu

Piotr Drelichowski

Do wiadomości:

Strona internetowa: www.mosir.opole.pl