BUDYNEK SZATNI

WARSZTAT

WIATA NR 1

WIATA NR 2

RW1

RW2

RW3

RS1

RS2

RS3

ZKS- ZŁĄCZE KABLOWE SZATNIA

ZKW - ZŁĄCZE KABLOWE WARSZTAT

ZKG - ZŁĄCZE KABLOWE GŁÓWNE

KABEL YKY 3x2,5

SŁUP SEMAFOR, LAMPA BURSZT, BUCZEK, ZEGAR, 2 min.

KABEL YKY 4x4 + AROT50 - 9m

KABEL YKY 4x4 + AROT50 - 10m

2 x KABEL FTP 6 kat ZIEMNY + HDPE40 - 57m

KABEL YKY 3x2,5 + AROT50 - 22m

KABEL YKY 4x4

KABEL YKY 4x25
BEDNARKA FeZn 40x3

KABEL YKY 5x16 ISTN.
PRZEŁOŻENIE

KABEL YKY 5x16 ISTN.

2 x KABEL FTP 6 kat
KABEL YKY 3x2,5

STUDNIA KABLOWA SKO-6

POKRYWA STALOWA SNPS

RURA FI 110 Z ZATYCZKĄ

TR
WIEŻA

Arkusz nr 74
0103

Arkusz nr 86
0098 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

Wschodnia

Teren zamknięty

SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 SG15 SG16 SG17 SG18 SG19 SG20

ZKG

13/22 13/62 13/63 13/34 13/45 13/65 13/2/3 13/3 13/14 14/2 14/3

AKL ELEKTRO

BIURO PROJEKTOWE
AKL ELEKTRO Sp. z o.o.
45-125 Opole, ul.Zgorzelecka 8
tel. 775741857

Data:	Nr rysunku:	Nr projektu:	Skala:
09.2016	EW1	AKL102/16	

Inwestor: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
45-663 OPOLE UL. BARLICKIEGO 13

Branża: ELEKTRYCZNA

Temat: STADION ŻUŻLOWY

Nazwa rysunku: ZASILANIE - SIEĆ ZIEMNY SYST. NAGŁOŚNIENIA I SIEĆ OŚWIETLENIA TORU

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Leszek Tarnogrodzki	OPL/0310/PWOE/07	
Sprawdzający:	mgr inż. Karol Wójcik	OPL/0727/POOE/11	