

PLAN

EWAKUACJI

1. **Obiekt: STADION MIEJSKI „ODRA OPOLE”.**
2. **Lokalizacja: OPOLE ul. OLESKA 51.**
3. **Inwestor: Miasto OPOLE- Rynek 1.
MOSIR OPOLE ul. Barlickiego 13.**
4. **Biuro Projektów: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna
„KONSTRUKTOR” Marcin KORŁUB
45-256 OPOLE ul. Bytnara Rudego 20 A/1.**

ZATWIERDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

.....

.....

OPOLE – PAŹDZIERNIK – 2018 r.

Spis treści:

1. Podstawy prawne.
2. Charakterystyka obiektu.
3. Ewakuacja.
4. Wymagania przy prowadzeniu ewakuacji.
5. Bezpieczeństwo ewakuacji -podsumowanie.

I. Podstawy prawne opracowania:

1. **USTAWA Z DNIA 24 SIERPNI 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWOŻAROWEJ.**
/DZ.U. Z 2016 R. POZ. 191 Z PÓŹN. ZM/
2. **USTAWA Z DNIA 24 SIERPNI 1991 R. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.**
/DZ.U. Z 2013 R. POZ. 1340 Z PÓŹN. ZM/
3. **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH I TERENÓW.**
/DZ.U. 2010 NR 109, POZ. 719 Z PÓŹN. ZM/
4. **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 16 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.** /DZ. U. Z 2015 R. POZ. 1422 Z PÓŹN. ZM/
5. **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 16 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE PRZECIWOŻAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I DRÓG POŻAROWYCH.** / DZ. U. 2009 R. NR 124, POZ. 1030 Z PÓŹN. ZM/
6. **PRAWO BUDOWLANE** /DZ. U. 2018 R. POZ. 650 Z PÓŹN. ZM/
7. **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 2 GRUDNIA 2015 R. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ** /DZ. U. 2015 R. POZ. 2117 Z PÓŹN. ZM/
8. **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 10 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STADIONY, NA KTÓRYCH MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ MECZE PIŁKI NOŻNEJ.**
9. **POLSKA NORMA PN-EN 13200-1:2005P OBIEKTY WIDOWISKOWE. CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WIDOWNI.**
10. **PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK DLA TWORZENIA DOSTĘPNYCH STADIONÓW I POZYTYWNEGO DOŚWIADCZENIA MECZOWEGO UEFA I CAFE – „DOSTĘP DLA WSZYSTKICH”.**

2.Charakterystyka obiektu stadionu „OKS ODRA OPOLE”.

Trybuna południowa :

- Powierzchnia zabudowy: **5727 m²**,
- pow. użytkowa: **2863,76 m²**

Trybuna północna - zamknięta – nieużytkowana.

Budynek klubowy:

- Powierzchnia zabudowy **F=442 m²**.
- Kubatura obiektu **K=2150 m³**.

Kategoria zagrożenia ludzi:

Budynek klubowy - ZL III [4] - w budynku maksymalnie będzie przebywać **do 50 osób** nie będących jego stałymi użytkownikami.

Obiekt w ostatnim okresie został wyremontowany (nowa elewacja). Na bieżąco są prowadzone badania instalacji użytkowych a także stanu obiektu budowlanego. Wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu a także gaśnice proszkowe typu ABC.

Trybuna południowa - ZL I [4] - do **4318** osób maksymalnie. Trybuna podzielona na sektory wraz ze „spikerką” oraz pomieszczeniem technicznym – wyposażone w gaśnice proszkowe, w których znajdują się ppoż wyłączniki prądu.

Główny ppoż wyłącznik prądu znajduje się przy toaletach.

Pozostałe obiekty będą stanowić kategorii **PM do 500 MJ/m² [4]**.

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru [5] stanowią hydranty zewnętrzne zlokalizowane wzdłuż ul. Oleskiej – naprzeciwko wejść na stadion – (przy Miejskich Wodociągach)– 2 szt. HN 80 nadziemne, przy wjeździe w ulicę Wodociągową, a także w ulicy Kusocińskiego w Opolu – 2 szt. na wysokości bram bocznych przy stadionie i na wysokości

„Basenu letniego”. Kolejne 2 szt. hydrantów nadziemnych na terenie Miejskich Wodociągów” -naprzeciwko Stadionu ODRY OPOLE.

Dojazd pożarowy stanowi ulica Oleska szerokości 7 m- z wjazdami przez bramy na stadion oraz ulica Kusocińskiego szerokości 4,5 m z wjazdami pod stadion przez dwie bramy.

3. EWAKUACJA - WYMAGANIA TECHNICZNE.

Zgodnie z warunkami technicznymi [4] łączna szerokości wyjść ewakuacyjnych z obiektu musi posiadać w świetle iloraz 0,6 m na 100 możliwych kibiców tj. 4318 osób.

Na rzutach oznakowany bramy (wyjścia) służące do ewakuacji jako EW:

EW - 1 – szerokość 400 cm - 600 osób (osoby ewakuowane przez płytę stadionu),

EW – 2 – szerokość 100 cm – 100 osób (osoby ewakuowane przez płytę stadionu),

EW – 3 – szerokość 210 cm - 300 osób(osoby ewakuowane przez płytę stadionu),

EW – 4 – szerokość 210 cm - 300 osób (osoby ewakuowane przez płytę stadionu),

EW – 5 – szerokość 210 cm - 300 osób,

EW – 6 – szerokość 190 cm - 300 osób,

EW – 7 – szerokość 480 cm - 800 osób,

EW – 8 – szerokość 150 cm - 200 osób,

EW – 9 – szerokość 150 cm - 200 osób,

EW - 10 – szerokość 500 cm - 800 osób,

EW – 11 – szerokość 220 cm - 300 osób,

EW – 12 – szerokość 220 cm - 300 osób,

EW – 13 – szerokość 220 cm - 300 osób.

Łączna suma wyjść z obiektu pozwala przyjęcie założonej liczby tj.

4318

Rozłożenie osób ewakuowanych pokazano na rzutach.

W celu ułatwienia - osoby ewakuowane oraz przeznaczone dla nich bramy zostały zaznaczone w tym samym kolorze.

Ewakuacja została podzielona na **7 głównych kierunków ewakuacji**, który zapewni możliwość zachowania wymogów określonych w WT [4].

4. WYMAGANIA PRZY PROWADZENIU EWAKUACJI.

ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU.

4.1. Wymagania ogólne.

Każdy pożar stwarza potencjalne zagrożenie dla człowieka ze względu na wywiązywanie się podczas pożaru dużych ilości ciepła, możliwość bezpośredniego oddziaływania płomieni, toksyczność substancji powstających podczas procesu spalania, zadymienie, utratę statyczności obiektu, niebezpieczeństwo wybuchu itp. Dlatego też należy pamiętać, że szybkość i umiejętność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zdecydować może niejednokrotnie o życiu i zdrowiu ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie. Prowadzenie działań ewakuacyjnych ludzi, w sytuacji zagrożenia jest najistotniejszym zadaniem. Wiąże się to bezpośrednio z koniecznością przygotowania teoretycznego i praktycznego pracowników **obsługi Stadionu Miejskiego „ODRY OPOLE”** jak i osób przebywających na jego terenie.

W zależności od zagrożeń występujących w obiekcie, właściciel,

zarządca bądź użytkownik powinien określić sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru, a przede wszystkim zasady organizacji ewakuacji indywidualnej i zorganizowanej, opracowując instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru będącego wyciągiem z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonicznych numerów alarmowych należy umieszczać w miejscach ogólnie widocznych: głównie w sekretariacie Stadionu „Odry Opole” oraz w pomieszczeniu „Dowodzenia” na stadionie przy organizacji imprez masowych, a z jej treścią zapoznać wszystkich pracowników ochrony poprzez szkolenie wewnętrzne i na bieżąco weryfikować opanowanie zasad postępowania w niej określonych.

Z analizy warunków ewakuacji wynika, że obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania – Stadion „ODRY OPOLE” spełnia obowiązujące w tym zakresie wymagania, ze wskazaniem określonymi na części graficznej.

Jednak, mimo zabezpieczeń, reakcje osób przebywających w obiekcie w sytuacji zagrożenia i problemy z tym związane są trudne do przewidzenia. Istotą odpowiedniej ewakuacji jest rozpoczęcie jej w odpowiednim momencie i w sposób zorganizowany. Wymaga to przygotowania personelu do realizacji tego zadania. Ewakuację ludzi należy rozpocząć w sytuacji zaistnienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie, a w szczególności w przypadkach powstania pożaru i jego niebezpiecznego rozprzestrzenienia się (podpalenia krzesłek), silnego zadymienia podczas pożaru lub zauważenia dymu rozprzestrzeniającego się po obiekcie, bez możliwości stwierdzenia jego źródła oraz w każdej innej sytuacji w której istnieje realne prawdopodobieństwo gwałtownego rozprzestrzenienia się pożaru i

odcięcia dróg ewakuacji.

Decyzję o rozpoczęciu ewakuacji podejmuje bezpośrednio Zarządca obiektu lub wyznaczona przez niego osoba (Dowódca zabezpieczenia imprezy masowej)

4.2. Zasady ewakuacji.

Podczas prowadzenia ewakuacji należy pamiętać o :

- * zorganizowaniu ewakuacji – poza teren stadionu – osób nie zaangażowanych do bezpośredniej akcji ratowniczej, a w pierwszej kolejności osoby, których życiu lub zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo,
- * zapewnieniu osobom prowadzącym ewakuację maksymalnego bezpieczeństwa,
- * rozpoznaniu sytuacji przed podjęciem decyzji w sprawie wyboru drogi ewakuacji, zgodnie ze wskazaniem tablic informacyjnych,
- * sprawdzeniu przed zakończeniem akcji ewakuacyjnej, czy w sektorach kibiców nie zostali ludzie,
- * bieżącej kontroli ilości osób ewakuowanych i ewakuujących oraz ich stanu zdrowia,
- * zakazie, wchodzenia, wynoszenia sprzętu i tarasowania przejść,
- * zorganizowaniu ewakuacji mienia i zorganizowaniu jego ochrony, jeżeli utrudnia ono dostęp do źródła pożaru lub ułatwia rozwój ognia,
- * określeniu miejsca składowania ewakuowanego mienia w takiej odległości od budynku, aby nie utrudniało to prowadzenia akcji przez straż pożarną,
- * zorganizowaniu służby porządkowej,
- * poinformowaniu dowódcy przybyłej jednostki straży pożarnej o aktualnej sytuacji, pozostaniu do jego dyspozycji i zapewnieniu i utrzymaniu porządku w rejonie obiektu.

W przypadku silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych należy

przemieszczać się jak najbliżej poziomemu podłogi, gdyż w tej strefie w warunkach pożaru lotne produkty rozkładu termicznego występują w znacznie mniejszym stężeniu i temperaturze niż w wyższych partiach stadionu. Drażniące działanie na drogi oddechowe dymu można częściowo ograniczyć poprzez zastosowanie np. zwilżonej wodą chusteczki.

Do zabezpieczenia przed oddziaływaniem wysokiej temperatury należy używać różnego rodzaju kocy gaśniczych, ręczników zwilżonych wodą itp. W przypadku odcięcia możliwości ewakuacji, należy w ostateczności umieścić ewakuowanych w pomieszczeniu najdalej oddalonym od źródła ognia i temperatury.

W zależności od rozwoju sytuacji kierujący akcją ratowniczą na **stadionie** ma do dyspozycji 11 wyjść głównych z trybun , a na poziomie parteru możliwość wyjścia na zewnątrz poza stadion - 2 szt. bram wyjściowych (od ulicy Oleskiej) oraz 2 szt. bram ewakuacyjnych (od ulicy Kusocińskiego).

Ewakuacja musi być **rozpoczęta natychmiast** po zauważeniu pożaru i stwierdzeniu zagrożenia dla życia, zdrowia osób przebywających na **Stadionie**.

W zależności od rodzaju pożaru, szybkości jego rozprzestrzeniania się i stopnia zagrożenia jakie stwarza należy podjąć, przed przybyciem jednostki straży pożarnej, decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji części lub całego sektora kibiców, która należy do zarządcy lub Kierownika zabezpieczenia imprezy masowej, a w czasie jego nieobecności do osoby przez niego wyznaczonej, po dokonaniu oceny stopnia i rozmiaru istniejącego lub potencjalnego zagrożenia.

4.3. Przeprowadzenie ewakuacji na Stadionie.

Przeprowadzenie ewakuacji polega na „usuwanie ” ludzi z okolic miejsc zagrożonych pożarem lub rozprzestrzenianiem się dymów i gazów

w czasie palenia .

Zakres ewakuacji polega na :

- * przygotowaniu osób do opuszczenia poszczególnych sektorów Kibiców - informując ich krótko o zaistniałej sytuacji, kierunku i sposobie opuszczenia stadionu,
- * prowadzeniu ewakuowanych pojedynczo lub w grupach i udanie się z nimi do wyznaczonych miejsc ewakuacji,
- * wynoszeniu osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się przy pomocy różnego rodzaju sprzętu, w tym również ratowniczego,
- * zapewnieniu ewakuowanym zorganizowanej opieki lekarskiej.

Właściciel, zarządca lub użytkownik, powinien na żądanie kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą udzielić pomocy, udostępnić na czas niezbędny do działania ratowniczego nieruchomości i ruchomości, środki transportu, sprzęt, ujęcia wody, inne środki gaśnicze, a także przedmioty i urządzenia przydatne w działaniu ratowniczym – powyższym zarządzeniom może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Przejęcie w użytkowanie, na czas niezbędny do działania ratowniczego nieruchomości, środków i przedmiotów wymaga pokwitowania.

4.4.Porady dla Twojego bezpieczeństwa.

Twoje bezpieczeństwo :

W przypadku zagrożenia, pięć minut poświęcone przeczytaniu tych porad może okazać się dobrą inwestycją.

Wyjścia ewakuacyjne :

Przy wyjściach z sektorów są wyraźnie oznakowane szerokie wyjścia ewakuacyjne do schodów prowadzących na zewnątrz stadionu, ale w przypadku gęstego dymu możesz mieć trudności w ich zlokalizowaniu, a więc poświęć czas i policz ilość ławek do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego – taka wiedza może Ci potem pomóc, zorientujesz się, gdzie na Twoim sektorze są wyjścia ewakuacyjne i gaśnice.

Jeżeli stwierdzisz pożar :

Jeżeli pożar jest bardzo mały, ugaś go i poinformuj o tym centralę pożarową, Zarządcę obiektu. W innym przypadku zaś :

- jeżeli jest to możliwe zawiadom pomieszczenie „spikera” lub Dowódcy zabezpieczenia imprezy masowej ,
- opuść sektor kibica lub budynek, jeżeli jest to możliwe,
- jeśli musisz zostać w sektorze - zastosuj się do dalszych instrukcji.

Jeżeli pożar powstał w Twoim sektorze.

- opuść natychmiast sektor ,
- powiadom koleżanki i kolegów z sąsiednich sektorów,
- przez wyjście ewakuacyjne wyjdź do bezpiecznej strefy lub poza budynek.

W razie ewakuacji po ogłoszeniu alarmu pożarowego :

- wyjdź najbliższym wyjściem ewakuacyjnym poza stadion,
Wzywaj pomocy.
- jeżeli na sektorze jest duże zadymienie poruszaj się jak najbliżej podłogi – jest tam najwięcej świeżego powietrza,
- skieruj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego,
- jeżeli wyjście jest zablokowane – skieruj się do innego wyjścia ewakuacyjnego lub zejdziesz w kierunku murawy do bramy prowadzącej na murawę lub wzdłuż ogrodzenia murawy – kieruj się do wyjść przy budynku **biurowym „Odry Opole”**.

Jeżeli wymagasz szczególnej opieki :

Jeżeli w związku z prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą doznałeś(aś) jakiegoś urazu wewnętrznego lub zewnętrznego, natychmiast powiadom o tym kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

PAMIĘTAJ !

Większość ofiar powodują dymy i trujące gazy pożarowe, a nie płomienie. Zawsze poruszaj się blisko podłogi jeżeli jest obecny dym. Nigdy przy prowadzeniu akcji przez kierującego, nie rób nic na własną rękę.

To się Tobie nigdy może nie przydarzyć :

Być może nigdy nie będziesz musiał korzystać z tych rad, ale zawsze powinieneś być uprzedzony co do niespodziewanych zdarzeń lub sytuacji.

Zwróć zawsze uwagę na wyjścia ewakuacyjne i schody prowadzące na zewnątrz Stadionu. Nie zawsze przy ewakuacji będzie to droga którą wchodzi się na Stadion i poszczególne sektory Kibiców.

4.5. Podstawowe obowiązki pracowników.

4.5.1. Wszyscy pracownicy **Stadionu „ODRY OPOLE”** są zobowiązani :

- a/ dbać o stan zabezpieczenia ppoż. na zajmowanym stanowisku pracy,
- b/ wykonywać polecenia przełożonych i inspektora ochrony ppoż. w zakresie podporządkowania się wymogom przepisów przeciwpożarowych,
- c/ brać udział w szkoleniu przeciwpożarowym,
- d/ nie pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej maszyn i urządzeń oraz przenośnych urządzeń grzewczych, a także niewygaszonych papierosów itp.,
- e/ informować Zarządcę lub swoich przełożonych o stwierdzonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu ppoż. stadionu i stref Kibica,
- f/ brać udział w akcjach ratowniczych w wypadku pożaru lub innej klęski żywiołowej, podporządkowując się w tym zakresie dowódcy akcji ratowniczej,
- g/ dopilnować, aby osoby postronne przebywające na terenie **Stadionu ODRY OPOLE** stosowały się do przepisów ppoż. i

obowiązujących zasad.

Pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko zobowiązani są znać :

- zasady postępowania w przypadku powstania pożaru ,
- miejsca , w których rozmieszczono podręczny sprzęt gaśniczy oraz umiejętność posługiwania się tym sprzętem ,
- zasady działania technicznych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych ,
- warunki przeprowadzania sprawnej ewakuacji osób i mienia ,

4.5.2. Obowiązkiem Zarządcy STADIONU ODRY OPOLE jest :

a/ zapewnienia przestrzegania przepisów ppoż. i instrukcji,

b/ zapewnienie ppoż. wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

c/ wyposażyć obiekt w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodne z ustalonymi zasadami,

d/ zapewnić osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji poprzez :

- czytelne i zgodne z PN oznakowanie znakami ewakuacyjnymi,
- wyposażenie w światła bezpieczeństwa (awaryjne i ewakuacyjne),
- wdrożenie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" szczególnie w zakresie obowiązków i procedur postępowania w przypadku zagrożenia,

e/ przygotować obiekt do prowadzenia akcji ratowniczej,

f/ zaznajamiać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi m.in. poprzez organizowanie szkoleń ppoż. wstępnych i podstawowych

4.5.3. Obowiązkiem sprzątaczek jest :

- a/ utrzymanie czystości poprzez systematyczne usuwanie popielniczek, śmieci oraz odpadków z przydzielonych do sprzątania pomieszczeń i sektorów Kibiców,
- b/ opróżniać pojemniki na odpadki z papieru i makulatury, usuwając ich zawartość do zasobników pod budynkiem (także w toaletach),
- c/ sprawdzać po zakończeniu pracy, czy są wygaszone światła, wyłączone urządzenia elektryczne zakręcone krany itp.,
- e/ składać w ustalonych miejscach przyrządy do sprzątania oraz środki sanitarne i higieniczne,
- f/ zamykać pomieszczenia po zakończeniu pracy i umieszczać klucze w ustalonych miejscach.
- f) informować zarządcę obiektu o występujących awariach, usterkach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń, instalacji (oświetlenia, wodnej, kanalizacyjnej), drzwi wyjściowych i bram ewakuacyjnych itp.

ZAŁĄCZNIKI:

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA STADIONU „ODRA OPOLE”- ul. Oleska 51.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719,) wprowadza się do stosowania niniejszą Instrukcję.

I. ALARMOWANIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE.

1. Każdy kto zauważył pożar lub inne zagrożenie lub uzyskał informację o pożarze (innym zagrożeniu) obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować :

a/ współpracowników, osoby znajdujące się w strefie zagrożenia .

b/ z najbliższego aparatu telefonicznego

* co się pali lub jakie jest inne zagrożenie **PSP we OPOLU Tel.112, 998, 4002000 , 4223446.**

Po uzyskaniu połączenia należy wyraźnie podać :

* gdzie powstało zdarzenie – dokładny adres, nazwę obiektu

* czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy są osoby ranne lub poszkodowane

* numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko

UWAGA ! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia.

W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek lub awaria) należy alarmować :

Państwową Straż Pożarną	tel. 998 ,112 lub 4002000, 4223385
Pogotowie Ratunkowe	tel. 999,112 lub 4545288
Pogotowie Policji	tel. 997,112 lub 4222540,4545001
Pogotowie Gazowe	tel. 992 lub 4570515, 4567480-90
Pogotowie Energetyczne	tel. 991 lub 4545056, 4545471
Pogotowie Wod.-Kanaliz.	tel. 994 lub 4544921

II. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA.

1. Bezpośrednio po zaalarmowaniu Straży Pożarnej pracownik ochrony Stadionu powinien oczekiwać przed obiektem na przybycie jednostek straży pożarnej w celu przekazania szczegółowych informacji o zaistniałym zdarzeniu, lokalizacji wyłączników i możliwości wyłączenia prądu lub gazu itp.
2. Równocześnie z alarmowaniem, straży pożarnej należy udzielić pomocy poszkodowanym. Jeżeli źródło ognia lub innego zagrożenia zostało zlokalizowane na trybunach i ma niewielkie rozmiary, należy podjąć próbę zlikwidowania go przy pomocy dostępnych środków, to jest podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych. Przed rozpoczęciem akcji gaśniczej należy pamiętać o konieczności wyłączenia spod napięcia pomieszczeń i urządzeń objętych pożarem.
3. W przypadku gdy zdarzenie stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi należy niezwłocznie przeprowadzić ewakuację wszystkich osób z budynku.
Wchodząc do stref zadymionych należy przyjmować pozycję pochyloną, jak najniżej podłogi.
4. W przypadku braku możliwości poruszania się w obrębie wyjść stadionowych , należy kierować się do wyjścia na murawę lub wyjść obok „budynku stadionowego”-wzdłuż ogrodzenia murawy. O fackie odcięcia od wyjść ewakuacyjnych należy natychmiast możliwymi sposobami powiadomić ekipy ratownicze.
5. Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, akcją kieruje Kierownik Imprezy Masowej (z pom. tzw. „spikerki’) lub osoba upoważniona. Po przyjeździe jednostek dowodzenie przejmuje funkcjonariusz PSP. Kierownik akcji ratowniczej, upoważniony z mocy cytowanej powyżej ustawy do między innymi :

- a)/ zarządzenia ewakuacji ludzi i mienia- w części lub na całym **Stadionie**.
- b)/ wstrzymania komunikacji oraz wprowadzenia zakazu przebywania osób trzecich w obrębie miejsca objętego działaniami,
- c)/ przejęcia w użytkowanie na czas niezbędny do działania ratowniczego przedmiotów i urządzeń przydatnych w tym działaniu,
- d)/ żądania niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych,
- e)/ odstąpienia w czasie działań od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Osoby nie przestrzegające postanowień przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym niniejszej Instrukcji, podlegają sankcjom określonym w Kodeksie Pracy, Kodeksie Wykroczeń, Kodeksie Karnym oraz sankcjom wewnętrznym.

OPOLE dnia

Zatwierdzam :

.....

C Z Ę Ś Ć

G R A F I C Z N A