

Opole, dnia 11.02.2019 r.

DT.2310.10.2019

Dotyczy postępowania na: **„Przeglądy okresowe budynków zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”**.

Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi:

Pytania:

Pytanie dotyczące przeglądu pięcioletniego Stadionu.

Czy wykonujemy pomiary elektryczne na danym obiekcie?

W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się taki zapis jak poniżej:

W przypadku instalacji elektrycznych zakres przeglądów dotyczy oceny tzw. „organoleptycznej” instalacji w ramach wykonywanych przeglądów okresowych obiektów (uszkodzenia, dewastacja, itd.).

Czy zakres przy pięcioletnim to jedynie oględziny uszkodzeń, dewastacji itp. Czy wykonanie całościowe pomiarów instalacji elektrycznej obiektu?

Odpowiedzi:

Zapis z Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie oceny tzw. „organoleptycznej” instalacji w ramach wykonywanych przeglądów okresowych obiektów (uszkodzenia, dewastacja, itd.) dotyczy oceny instalacji elektrycznej bez wykonywania pomiarów w ramach wykonywania przeglądów obiektu (półroczne i roczne).

Natomiast przy przeglądzie pięcioletnim należy wykonać przegląd instalacji z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów Ustawy Prawo budowlane.