

Opole, dnia 20.03.2019 r.

DZP.231.3.2.2019

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

Dot.: Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) nazwanej w dalszej części Ustawą

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanymi zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1.

W ekspertyzie technicznej i przedmiarze robót wskazano zakres izolacji i okładzin niecki do krawędzi przelewu.

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie tak określonego zakresu prac. Z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli nie będzie wykonana izolacja przelewu i murków na krótszych bokach niecki bardzo trudno będzie uzyskać szczelność całego układu.

Jeżeli Zamawiający rozszerzy zakres prac o przelewy i murki prosimy o dokładne określenie granicy wymiany izolacji i okładzin (np. całość murków i 50 cm poza krawędzią przelewu od strony plaży).

Odpowiedź:

Granica wykonania prac jest koryto przelewowe wraz z dylatacjami i taśmami.

Pytanie nr 2.

Po wykonaniu rozbiórki okładzin i izolacji i odsłonięciu konstrukcji żelbetowej niecki w 90% przypadków na podciągach i w narożach niecki od strony wewnętrznej uwidaczniają się zarysowania konstrukcji. Ekspertyza techniczna i przedmiar robót nie przewiduje naprawy zarysowań konstrukcji np. poprzez iniekcję.

Ponieważ zapisy SIWZ nie przewidują zapłaty za żadne prace dodatkowe prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie rozliczenia robót dodatkowych, które zgodnie ze sztuką budowlaną powinny zostać wykonane.

Odpowiedź:

W związku z występującymi przeciekami zakres prac dotyczący uszczelnienia niecki oraz naprawy konstrukcji żelbetowej został podany w dokumentacji przetargowej.

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy wynagrodzenie jest ryczałtowe i powinno uwzględniać również koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w udostępnionej dokumentacji, a niezbędnych dla wykonania całości robót wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów obowiązującego Prawa budowlanego.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Machala

Krzysztof Machala