

Opole, dnia 06.11.2019 r.

DZP.2310.50.2019

Dotyczy postępowania dla zadania pn.: **Wykonanie płyty betonowej na terenie obiektu Skate Park w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej”.**

Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Z jakiego betonu ma być wykonana płyta betonowa?

**Odpowiedź:**

Klasa betonu została wskazana w dokumentacji postępowania, zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 2:**

W jaki sposób ma być wykończona nawierzchnia płyty betonowej?

**Odpowiedź:**

Nawierzchnia ma być zatarta na gładko.

**Pytanie 3:**

Czy ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zamawiający przedłuży termin wykonania umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania.

**Pytanie 4:**

Jakie rzędne wysokościowe ma posiadać płyta betonowa? (istniejąca nawierzchnia wokół projektowanej płyty betonowej jest nierówna, brak poziomów).

**Odpowiedź:**

Rzędne należy dostosować do istniejącej nawierzchni Skate Parku.



**Dyrektor**  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Opolu  
  
**Krzysztof Machała**