

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa urządzenia centrali wentylacyjnej polegająca na wymianie poszczególnych elementów wyposażenia urządzenia na terenie obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96.

Zakres prac naprawczych obejmuje:

- wymianę istniejących siłowników przepustnicy na nowe elementy w ilości szt. 3 (NW-1, NW-2, NW-3)
- wymianę istniejących czujników wilgotności na nowe elementy w ilości szt.2, (NW-1)
- wykonanie naprawy chłodniczej (spawy lutowane, zaworki, azot) wraz z próbą szczelności CRO, (NW-1)
- napełnienie czynnikiem chłodniczym np. R407C w ilości 47 kg (NW-1)

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią dla istniejącej centrali producent: Dan-Poltherm:

- 1) NW-1: DP 24/30 X Pool SL nr seryjny 130326 2430 0136
- 2) NW-2: DP 24/30 X Pool SP nr seryjny 130325 2430 0134
- 3) NW-3: DP 10/14 X Pool SP nr seryjny 130325 1014 0133

Materiały zastosowane podczas realizacji muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczenia do obrotu i wbudowania.

Po zakończeniu realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty materiałowe na wymienione urządzenia w centrali (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.).

Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia.

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć kompletną ofertę cenową uwzględniającą wszystkie koszty:

1. realizacji przedmiotu zamówienia,
2. eksploatacji i przeglądów przez cały okres gwarancji,
3. uruchomienia i przeprowadzania wszelkich prób (w tym szczelności) wraz z wpisem do CRO.

Miesiąc po naprawie należy wykonać obowiązkowo kontrolę szczelności z wpisem do CRO.

Informacje dodatkowe:

1. Wszystkie elementy z demontażu stanowić będą własność wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami.
Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu prac.
3. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.

Uwaga:

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.

Kontakt telefoniczny:

Bartłomiej Bonk – Kierownik Obiektu, tel. 505 430 404,

Aleksandra Anioł – tel. (77) 454 32 66 wew. 146