

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na „Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami”, nr sprawy: DZP.231.10.2020.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.– dalej pzp) odpowiada na pytanie, jakie wpłynęło od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ):

Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z 10.08.2020 r. w kwestii dokumentów nawierzchni (odpowiedź na pytanie nr 3), pragniemy zaznaczyć, że wgląd w dokumenty nawierzchni na etapie ofertowania jest bardzo ważnym elementem weryfikacji oferowanej nawierzchni. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że żądanie dokumentów na tym etapie znacznie usprawnia przeprowadzenie postępowania przetargowego. Zdejmuje też z Zamawiającego ryzyko otrzymania technologii niezgodnej z projektem.

W związku z powyższym, czy w celu potwierdzenia, iż oferowane systemy nawierzchni spełniają wymagania Zamawiającego, należy złożyć wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, dokumenty określone w dokumentacji projektowej charakteryzujące oferowany produkt takie jak:

1. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny.
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający wyszczególnione powyżej parametry IAAF, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzające pozostałe parametry.
3. Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość określonych związków chemicznych, wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację.

4. Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014, potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry. Nie dopuszcza się wyników badań z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów.
5. Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.
6. Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność), wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania.
7. Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania.
8. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji
9. Certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żadaną grubością nawierzchni bieżni.
10. Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001,
11. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
12. Próbką oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 3 w piśmie z dnia 10.08.2020 r. L.dz. DZP.231.10.2020/1.

Na etapie oceny ofert Zamawiający nie wymaga w/w przez Wykonawcę dokumentów.

Wymogi Zamawiającego odnośnie dokumentów dla wykonanej nawierzchni zostały określone w projekcie budowlanym → branża architektura → opis techniczny → pkt 6.2.2 → sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni.

Badania i raporty niezbędne do zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru robót mają być zamówione i przeprowadzone po wykonaniu robót na przedmiotowej nawierzchni i sporządzone przez uprawnione do tego jednostki/instituty.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Opolu

Krzysztof Machala

