

Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia (zał.2). Pytania i odpowiedzi.

1. Proszę o wyjaśnienie zapisów w załączniku nr 2 dotyczących pkt 1.2 przegląd stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Czy zapis ten dotyczy tylko przeglądu organoleptycznego, czy należy również w przypadku instalacji gazowej wykonać przegląd szczelności tej instalacji z wykonaniem odrębnego protokołu z próby szczelności. W przypadku przeglądów **przewodów kominowych** (drożność przewodów) przegląd ten musi wykonać mistrz kominiarski. Natomiast przegląd **kominów** (jako konstrukcji budynku) może wykonać osoba z uprawnieniami konstrukcyjno budowlanymi. Z zapisów wynika, że chodzi o przewody kominowe. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

W ramach okresowych przeglądów obiektów nie należy brać pod uwagę czynności dotyczących kontroli drożności poszczególnych kanałów. Zakres dotyczy przeglądu kominów (jako elementu konstrukcji obiektu) pod względem stanu technicznego i funkcjonalnego przez osobę z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi

W ramach okresowych przeglądów obiektów nie należy brać pod uwagę czynności dotyczących szczelności instalacji gazowej. Zakres dotyczy oceny tzw. „organoleptycznej” instalacji w ramach wykonywanych przeglądów okresowych obiektów.

2. Czy w ramach przeglądu rocznego należy wykonać przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej organoleptycznie bez pomiarów ochronnych instalacji występujących w przeglądzie pięcioletnim?

Odpowiedź:

w ramach przeglądu rocznego należy wykonać przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej „organoleptycznie”