

Opole, 17.01.2019 r.

DT.2310.3.2019

Dotyczy postępowania na: prace związane z wykonanie wewnętrznego oświetlenia ewakuacyjnego na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51 w ramach zadania pn.: „**Wykonanie instalacji elektrycznej - ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim**”.

Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy można zastosować uchwyty pcv na rury RL22 ?

**Pytanie 2**

Ile uchwytów ma być przyjętych na 1 mb ?

**Pytanie 3**

Czy lampy nr 13, 24 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 czy są konieczne i jaką rolę spełniają na wysokości 8 metrów czy jest możliwy montaż na wysokości 3 metrów ?

**Odpowiedzi:**

**Ad.1**

Dopuszcza się zastosowanie uchwytów PCV na rury kablowe po wcześniejszym przedstawieniu karty technicznej producenta z której wynika odporność materiału na promieniowanie UV.

**Ad2.**

Zgodnie ze specyfikacją.

**Ad3.**

Układ i ilość opraw oświetleniowych zgodnie z projektem.

Włodzimierz Leski

