

Opole, 09.01.2019 r.

DT.2310.2.2019

Dotyczy postępowania na: **„Przeгляд, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”**

Zamawiający na wniesione zapytanie udziela odpowiedzi:

### **Pytanie**

W związku z ogłoszonym przez Państwa zapytaniem ofertowym dotyczącym przeglądów, napraw i konserwacji gaśnic, hydrantów oraz urządzeń przeciwpożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez MOSIR w Opolu, proszę o wyjaśnienie poniższych wątpliwości:

1. Załącznik nr 2, nie określają ilości sprzętu pożarowego podlegającego naprawom. Oszacowanie kosztów tych usług, na podstawie załączonych zestawień jest niewykonalne.

Proszę o wyjaśnienie czy w związku z powyższym koszty napraw będą kosztorysowane odrębną wyceną po stwierdzeniu takiej potrzeby, czy dysponujecie Państwo zestawieniem niezbędnych napraw.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż koszty napraw należy wskazać odrębną wyceną po stwierdzeniu takiej potrzeby i zawrzeć w protokole sporządzonym po kontroli sprzętu na danym obiekcie z udziałem Kierownika Obiektu.

Protokół należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:

1 egzemplarz pozostaje na terenie danego obiektu,

1 egzemplarz należy dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) do sekretariatu siedziby Dyrekcji MOSiR w Opolu przy ul. Barlickiego 13.

Włodzimierz Leski

