

DT.2310.6.2019

Dotyczy postępowania na: „**Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych i urządzeń wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu**”.

Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi:

**Pytania:**

- 1) W opisie przedmiotu Zamówienia dla Wieży Piastowskiej podane są dwie jednostki wewnętrzne Daikin. Należy zrobić przegląd tylko jednostek wewnętrznych czy zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych?
- 2) W dostępnym formularzu ofertowym nie ma ujętych central w szatniach sportowych Toropolu oraz klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno – hotelowym Toropolu. Proszę o uzupełnienie.
- 3) W formularzu ofertowym ujęte są urządzenia do przeglądu w Krytej Pływalni Wodna Nuta, a w opisie przedmiotu Zamówienia nic ma na temat tego obiektu. Proszę uzupełnienie opisu przedmiotu Zamówienia.
- 4) W opisie przedmiotu Zamówienia mowa jest o sprawdzeniu filtrów w centralach. Czy w przypadku złego stanu filtrów należy je wymienić czy wymiana filtrów będzie na podstawie osobnego zlecenia.
- 5) Proszę o podanie numery seryjnych lub proszę o zdjęcie tabliczki znamionowej wszystkich central objętych przedmiotem Zamówienia.
- 6) Gdzie zamontowane są centrale oraz jednostki zewnętrzne klimatyzatorów? Jest do nich bezpośredni dostęp czy trzeba użyć podnośnika?
- 7) Jakie urządzenia zamontowane są w krytej pływalni wodna nuta, których przegląd należy wykonać?

**Odpowiedzi:**

Ad. 1) Przegląd należy wykonać dla urządzeń wskazanych w dokumentach do postępowania.

Ad. 2) Centrale w szatniach sportowych Toropolu oraz klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno – hotelowym są wskazane w treści Załącznika nr 1 - *Opis przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych i urządzeń wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”*.

Ad. 3) Zamawiający uzupełnia Opis Przedmiotu Zamówienia o następującą treść:

Okresowa kontrola i konserwacja urządzeń wentylacyjnych 13 szt. (4 duże + 9 małych w tym 1 szt. klimatyzator) w tym szczegółowy przegląd przed i po sezonie grzewczym urządzeń w obiekcie *Kryta Pływalnia Wodna Nuta* obejmuje w szczególności czynności:

- sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów powietrza;

- sprawdzenie filtrów;
- czyszczenie obudów central wewnątrz i zewnątrz;
- sprawdzenie zespołów wentylatorowych (stanu łożysk, amortyzatorów, pasów klinowych, połączeń śrubowych), czyszczenie łopatek wentylatora;
- kontrola instalacji odprowadzającej skropliny;
- sprawdzenie poprawności działania zaworów regulacyjnych oraz przepustnic powietrza;
- sprawdzenie poprawności działania siłowników oraz zabezpieczeń;
- sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji i sterowania;
- pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej;
- czyszczenie oraz dezynfekcja wymienników ciepła;
- wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę;
- kontrola naciągu pasków klinowych;
- sprawdzenie drożności kanałów w przypadku ich występowania.

Dane techniczne:

Nazwa, model urządzenia (duże): DP 24/30 X Pool SL

Nazwa, model urządzenia (małe): VS-21-L-RH

Okresowa kontrola i konserwacja urządzeń 1 szt. (klimatyzator) w obiekcie *Kryta Pływalnia Wodna Nuta* przegląd obejmuje w szczególności czynności:

- przegląd obudowy klimatyzatora;
- badanie połączeń elektrycznych;
- badanie szczelności układu chłodniczego;
- sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu;
- sprawdzenie filtrów powietrza w elementach ściennych, podsufitowych, kasetonowych;
- czyszczenie skraplacza;
- czyszczenie parownika;
- przegląd układu odprowadzenia skroplin;
- uzupełnienie czynnika chłodzącego, jeśli jest wymagane;
- sprawdzenie drożności kanałów w przypadku ich występowania.

Dane techniczne:

Nazwa, model urządzenia: klimatyzator TOSHIBA (Typu Split) RAV-SM2244AT8/RAV-SM2804AT8.

Ad. 4) Należy dokonać sprawdzenia - zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Niezależnie Zamawiający informuje, iż koszty ewentualnych napraw elementów należy wskazać odrębną wyceną po stwierdzeniu takiej potrzeby i zawrzeć w protokole sporządzonym po kontroli sprzętu na danym obiekcie z udziałem Kierownika Obiektu.

Protokół należy sporządzić w dwóch podpisanych egzemplarzach:

1 egzemplarz pozostaje na terenie danego obiektu,

1 egzemplarz należy dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) do sekretariatu siedziby Dyrekcji MOSiR w Opolu przy ul. Barlickiego 13.

Ad 5) Dane urządzeń objętych przeglądem zostały przez Zamawiającego podane w dokumentach zamieszczonych w postępowaniu.

Ad. 6) Nie ma potrzeby angażowania podnośnika.

Ad. 7) Urządzenia objęte przeglądem w obiekcie krytej pływalni Wodna Nuta zostały przez Zamawiającego podane w pkt. Ad. 3) odpowiedzi jako uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia zamieszczonego w dokumentach z postępowania.

Włodzimierz Leski