

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: **Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro na wykonanie nawierzchni z kostki w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w parku maszyn”**

**nr sprawy: DZP.2310.38.2020**

Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania przedstawia poniżej informacje stanowiące uzupełnienie/modyfikację treści Opisu Przedmiotu Zamówienia tj.:

1. Długość odcinka do ułożenia krawężnika/obrzeża – ok. 40 m,
2. Tłuczeń o granulacji 0-3 mm w warstwie podbudowy gr. 10-15 cm,
3. Wykonanie warstwy odsączającej podbudowy gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem,