



**ilość osób:**  
**płyta 1214**  
**DJ 2**  
**suma całość 1216 osób**  
**ilość osób nie obejmuje ochrony**

**LEGENDA:**  
 - GAŚNICA  
 - KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

**RZUT TRYBUN**

<b>TECHNO-POŻ</b> Zabezpieczenia przeciwpożarowe <small>Opole, ul. Wrocławska 118          e-mail: technopoz@technopoz.pl, www.technopoz.pl</small>	
Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA "OKRAGLAK"
Adres	OPOLE ul. OLESKA 70
Temat	ANEKS do EKSPERTYZY TECHNICZNEJ w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji z kwietnia 2017 roku - Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu WZ. 5595.68.2017, WZ. 5595.69.2017 z dnia 10 maja 2017 roku
Opracował:	mgr inż. Jan Kozłuk nr upr. 404/89 inż. Józef Chamielec nr upr. 405/98/R
Osoba współopracowująca:	mgr Irena Kowalczyk nr upr. 1387/104/11 SGSP
09.2017r.	Skala: brak Nr.rys.