

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu, nr sprawy: DZP.231.24.2020.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej pzp) odpowiada na pytanie, jakie wpłynęło od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz):

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oświetlenia bieżni na niższych masztach tj. na 8 słupach o wysokości 14 m? Nadmieniamy, że powyższa modyfikacja nie spowoduje pogorszenia parametrów wymaganych przez Zamawiającego a będzie korzystniejsza finansowa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie oświetlenia bieżni na niższych masztach z zachowaniem efektu końcowego wymaganego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i w programie funkcjonalno – użytkowym.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Opolu


Krzysztof Machala

