

L.dz. DZP.231.24.2020/2

Opole, dnia 16.12.2020 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu, nr sprawy: DZP.231.24.2020.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej pzp) odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz):

Pytanie 1:

Czy oświetlenie można również montować na istniejących słupach h=21m?

Odpowiedź:

Nie. Można zamontować na zadaszaniu trybun.

Pytanie 2:

Słupy i wysięgniki będą rozwiązaniem systemowym, produkty posiadają odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych oraz certyfikaty dlatego proszę o wyjaśnienie zapisu "Wykonanie oceny poprawności wykonania i stanu technicznego wszystkich połączeń spawanych oraz skręcanych przez osoby posiadające uprawnienia spawalnicze"

Odpowiedź:

Przytoczony zapis nie obowiązuje, jest to błąd w opisie.

Pytanie 3:

Czy sterowanie oświetleniem ma być wykonane np. w systemie DALI?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane. Wymaga się sekcyjności włączania i sterowanie również bezprzewodowe.

Pytanie 4:

czy sterowanie oświetleniem ma odbywać się z jednego wyznaczonego miejsca?

Odpowiedź:

Sterowanie oświetleniem ma się odbywać stacjonarnie i bezprzewodowo.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Opolu


Krzysztof Machała

