

## Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 5

Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA System Sygnalizacji Pożaru - Przeglądy Kwartalne							
lp.			ilość	cena jedn. brutto	daty przeglądów kwartalnych w roku 2022 (wykonanych i planowanych)	ilość przeglądów	cena brutto
1	Centrala ESSER IQ8 Control-M	ESSER	1		09.09.2022, 29.06.2022, 18.03.2022, IV-przegląd zaplanowany w grudniu 2022	4	
2	Czujka IQ8 O2T	ESSER	312		09.09.2022, 29.06.2022, 18.03.2022, IV-przegląd zaplanowany w grudniu 2022	4	
3	Czujka TD	ESSER	3		09.09.2022, 29.06.2022, 18.03.2022, IV-przegląd zaplanowany w grudniu 2022	4	
4	Czujka Liniowa Fireray 5000	ESSER	9		09.09.2022, 29.06.2022, 18.03.2022, IV-przegląd zaplanowany w grudniu 2022	4	
5	Czujka Termiczna TMAX	ESSER	3		09.09.2022, 29.06.2022, 18.03.2022, IV-przegląd zaplanowany w grudniu 2022	4	
6	ROP IQ8	ESSER	35		09.09.2022, 29.06.2022, 18.03.2022, IV-przegląd zaplanowany w grudniu 2022	4	
7	Zasilacz buforowy 7A	Pulsar	3		09.09.2022, 29.06.2022, 18.03.2022, IV-przegląd zaplanowany w grudniu 2022	4	
						Razem SSP brutto	

Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 6

Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA System Oddymiania - Przeglądy Roczne					
lp.			ilość	cena brutto	data przeglądu w roku 2022
1	Centrala AFG – 2004 16A	AFG	1		29-cze
2	Centrala AFG – 2004 32A	AFG	2		29-cze
3	Kłapa dymowa 160 x 160	AWAK	8		29-cze
4	Przycisk Oddymiania RPO-1	AFG	2		29-cze
5	Przycisk przewietrzania PP-40	AFG	2		29-cze
6	Siłownik DDS 55/500	D+H	2		29-cze
		Razem System Oddymiania brutto			

Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 7

Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA System DSO - Przeglądy Roczne					
lp.			ilość	cena brutto	data przeglądu w roku 2022
1	Centrala Bosch PRAESIDEO	Bosch Security Systems	1		29-cze
2	Mikrofon Strażaka	Bosch	2		29-cze
3	Klawiatura informacyjna do nadawania komunikatów	Bosch	1		29-cze
4	Wzmacniacz PRE 500W	Bosch	7		29-cze
					29-cze
6	Wzmacniacz PRS-4B 125W	Bosch	2		29-cze
7	Interfejs wielokanałowy PRS-16MCI	Bosch	1		29-cze
8	Sterownik sieciowy PRS-NCO3	Bosch	1		29-cze
9	Zasilacz ZDSO 400E-AK3	MERWEX	1		29-cze
10	Zespół akumulatorów		1		29-cze
11	Głośnik szerokopasmowy 350w	Bosch	6		29-cze
12	Głośnik ścienny 6W	Bosch	145		29-cze
13	Głośnik ścienny 1,5W	Bosch	23		29-cze
14	Głośnik ścienny 3w	Bosch	3		29-cze
			Razem DSO brutto		

**Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 8**

<b>Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA Klapy ppoż. wentylacyjne i zamknięcia ogniowe - Przeglądy Roczne</b>					
<b>lp.</b>			<b>ilość</b>	<b>cena brutto</b>	<b>data przeglądu w roku 2022</b>
1	Kłapa ppoż	FRAPOL	64		29-cze
2	Brama ppoż - dwuskrzydłowa	MARTEC	1		29-cze
3	Brama przesuwna	MARTEC	3		29-cze
4	Centrala AFG -2004 8A	AFG	1		29-cze
5	Elektromagnes	MARTEC	3		29-cze
6	Elektrotrzymacz GT50R081	MARTEC	2		29-cze
7	Roleta ppoż	MARTEC	1		29-cze
		Razem Klapy ppoż. wentylacyjne i zamknięcia ogniowe brutto			

Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 9

Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA Gaśnice i Hydranty - Przeglądy Roczne					
lp.			ilość	cena brutto	data przeglądu w roku 2022
1	Gaśnica Komputerowa GSE 2x	OGNIO	1		26-lip
2	Gaśnica proszkowa GP 4x ABC	GZWM	4		26-lip
3	Gaśnica Proszkowa GP 6x ABC	GZWM	35		26-lip
4	Hydrant W25/30 półsztywny - <b>wraz z pomiarem wydajności instalacji hydrantowej</b>	SUPRON	25		26-lip
5	Hydroforowa stacja podnoszenia ciśnienia w hydrantach PPOŻ - WILO COR-2 MVIE803-2G/VR-WMS.-EB A/50351796-1	WILO	1		04-lip
Razem Gaśnice i Hydranty brutto					

Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż. str. 10

Hala Widowiskowo Sportowa – STEGU ARENA Oświetlenie Awaryjne - Przeglądy Roczne					
lp.			ilość	cena brutto	data przeglądu w roku 2022
1	System oświetlenia awaryjnego	AWEX	1		zaplanowano w październiku 2022
		Razem oświetlenie awaryjne brutto			
<b>Kwota ogółem brutto dla całości wyceny</b>					