

Opole, 23.05.2023 r.

DZP.2310.13.2023/1

Dotyczy postępowania na: **„Zakup i montaż dozownika uzdatniania wody w niecce basenu sportowego na terenie Obiektu KP Wodna Nuta w Opolu”**, nr. sprawy DZP.2310.13.2023

Zamawiający na wniesione zapytanie udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

„W trosce o poprawne funkcjonowanie Basenu Wodna Nuta i podaną przez Państwa kubaturę wodną obiektu zalecamy zamontowanie dwóch dozowników tabletek podchlorynu wapnia. Taki system znacznie poprawi jakość uzdatniania wody basenowej i zapewni jej ciągłość. Nasze pytanie czy w postępowaniu mamy podać cenę jednego urządzenia wraz z montażem czy dwóch”.

**Odpowiedź:**

W ofercie cenowej należy podać kwotę zakupu i montażu wymaganej ilości urządzeń do uzdatniania wody w odniesieniu do podanej kubatury basenu sportowego.

Niezależnie od udzielonej odpowiedzi Oferent powinien dobrać i wycenić urządzenia do uzdatniania we wszystkich 4 obiegach wody na terenie Obiektu KP Wodna Nuta.

W związku ze złożonym zapytaniem Opis Przedmiotu Zamówienia zostaje zmodyfikowany o dodatkowy załącznik z danymi dotyczącymi 4 obiegów wody basenowej.

**Dyrektor**  
**Miejskiego Ośrodka**  
**Sportu i Rekreacji w Opolu**  
**Marcin Sabat**