

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i montaż dozownika uzdatniania wody w niecce basenu sportowego na terenie Obiektu KP Wodna Nuta w Opolu” przy ul. Prószkowskiej 96.

Obiekt użyteczności publicznej.

Basen sportowy aktualnie obsługiwany jest przez niezależną stację uzdatniania wody z wykorzystaniem instalacji podciśnieniowej. Jako środek dezynfekcyjny wody basenowej stosowany jest aktualnie podchloryn sodu.

W ofercie cenowej należy zaproponować urządzenie polepszające jakość wody basenowej oraz zwiększające ochronę przed bakteriami i umożliwiające generowanie oszczędności w ilości stosowanego środka do uzdatniania wody – (np. w systemie DDS).

Zakres ogólny przedmiotu zamówienia:

- dostawa i instalacja oraz uruchomienie systemu
- punkt dozowania
- przekazanie dokumentów: instrukcji obsługi
- szkolenie obejmujące zakresem obsługę bieżącą – kontrolną i eksploatację
- badanie parametrów wody

W kwocie oferty należy ująć również: koszty dojazdu, koszty wszystkich niezbędnych urządzeń i maszyn oraz materiały konieczne do przeprowadzenia ww. czynności i opiekę serwisową 24 h.

**W ofercie cenowej Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów środka uzdatniającego w ilości wymaganej do zastosowania na okres 2 miesięcy od zakończenia prac montażowych nowego urządzenia do uzdatniania wody basenowej.**

Poniżej dane wymiarowe niecki basenu sportowego:

**1. Basen sportowy.**

Wymiary wew. basenu - 51,5 X 26 [m]

Głębokość - 2 [m]

Objętość niecki - 2616,2 [m<sup>3</sup>]

Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po wykonanych pracach wraz z utylizacją odpadów.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednią technologią prac i instrukcją montażu Producenta urządzenia systemu uzdatniania wody basenowej.

Załączniki graficzne zamieszczone są jako dodatkowy materiał w postępowaniu.

Po zakończeniu realizacji Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentów na zastosowane urządzenia/materiały w zakresie zrealizowanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje dodatkowe:

1. Odpady pochodzące z realizacji prac i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą własność wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami.  
Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz instrukcją montażu Producenta urządzenia do systemu uzdatniania wody basenowej,
3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu prac.
4. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.
5. Zamieszczone dodatkowo przez Zamawiającego materiały (np. załączniki graficzne, itp.) stanowią jedynie materiał pomocniczy.

**Uwaga:**

**Pomimo montażu nowego urządzenia systemu uzdatniania wody basenowej należy pozostawić dotychczasowy system uzdatniania wody, jako rezerwowy w przypadku konieczności jego zastosowania dla potrzeb stałego funkcjonowania obiektu.**

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.

Kontakt telefoniczny:

Bartłomiej Bonk – Kierownik Obiektu KP Wodna Nuta, tel. 505 430 404,  
Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny