

DZP.2310.35.2023/2

Dotyczy postępowania na: „**Usługę polegającą na wykonaniu przeglądów okresowych central klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu**”, nr sprawy DZP.2310.35.2023.

Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dot. załącznik nr 1 do Zaprośzenia tj. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych i urządzeń wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu".

Czy w zakresie zadania dla pkt. 1 - Okresowa kontrola i konserwacja 4 central klimatyzacyjnych zlokalizowanych na Stadionie Lekkoatletycznym należy uwzględnić zakres czynności związanych z czyszczeniem elementów wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń objętych zapytaniem?

Odpowiedź:

Tak należy uwzględnić zakres czynności związanych z czyszczeniem elementów wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń 4 central klimatyzacyjnych zlokalizowanych na Stadionie Lekkoatletycznym.

Pytanie nr 2:

W związku z wykonaną wizją lokalną i stanem zanieczyszczenia elementów wewnętrznych wybranych central wentylacyjnych, nakład pracy związany z czynnościami serwisowymi dla okresu do 30.04.2024r. i do 30.09.2024r. będzie się różnił. Proszę o rozgraniczenie w załączniku 2 do Zaprośzenia - formularzu propozycji cenowej, tabela 1. ceny jednostkowego przeglądu na cenę jednostkową brutto jednego przeglądu w okresie do 30.04.2024 i cenę jednostkową brutto jednego przeglądu w okresie do 30.09.2024 zgodnie z rozgraniczeniem zawartym w Załączniku nr 3 do Zaprośzenia - Wzór umowy, par. 6, pkt.1.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w Załączniku nr 2 i zamieścił na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3:

Czy urządzenia wentylacyjne dla obiektu Hali Sportowej STEGU ARENA niezawarte w Wykazie tabelarycznym urządzeń wentylacji i klimatyzacji pkt. 10. (9 central wentylacyjnych) są w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak.

Złożona oferta cenowa powinna zawierać również wycenę przeglądu 9 central wentylacyjnych zlokalizowanych w obiekcie Hali Sportowej Stegu Arena.

Pytanie nr 4:

Czy niezbędne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zastanego oraz przeprowadzanych czynności serwisowych jako obowiązkowa część protokołu serwisowego?

Odpowiedź:

Tak.

Niezbędne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zastanego oraz przeprowadzanych czynności serwisowych jako obowiązkową część protokołu z przeglądów urządzeń.

Pytanie nr 5:

Czy uzupełnienie czynnika chłodniczego dla urządzeń chłodniczych opisane w OPZ, w przypadku awarii, niewłaściwej pracy urządzenia lub ponadnormatywnego ubytku czynnika należy wykonać i rozliczyć zgodnie z zapisem we Wzorze umowy par. 4, pkt. 7? (tj. w przypadku konieczności dobicia robimy protokół konieczności i ofertę na uzupełnienie)

Odpowiedź:

Tak.

Uzupełnienie czynnika chłodniczego dla urządzeń chłodniczych opisane w OPZ w przypadku awarii, niewłaściwej pracy urządzenia lub ponadnormatywnego ubytku czynnika należy wykonać i rozliczyć zgodnie z zapisem we Wzorze umowy par. 4, pkt. 7 na podstawie sporządzenia protokołu konieczności i złożenia oferty cenowej na uzupełnienie czynnika chłodniczego.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Opolu
Marek Sabat
Marek Sabat

Ryja. S