

Opole, dnia 26.09.2024 r.

DZP.2310.15.2024

Dotyczy postępowania na: **„Wykonanie przeglądów okresowych obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej”** nr. sprawy DZP.2310.15.2024

Zamawiający na wniesione zapytanie udziela odpowiedzi:

Pytanie:

1. Proszę o wyjaśnienie zapisu zawartego w OPZ w pkt "Uwagi dodatkowe":

W przypadku instalacji elektrycznych zakres przeglądów dotyczy oceny tzw. "organoleptycznej" instalacji w ramach wykonywanych przeglądów okresowych obiektów.

Czy zapis ten dotyczy wyłącznie obiektów podlegających przeglądowi rocznemu, a w przypadku wykonywania przeglądu pięcioletniego należy wykonać badanie instalacji elektrycznej w obiektach?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Zapis z Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie oceny tzw. „organoleptycznej” instalacji w ramach wykonywanych przeglądów okresowych obiektów (uszkodzenia, dewastacja, itd.) dotyczy oceny instalacji elektrycznej bez wykonywania pomiarów w ramach wykonywania przeglądów obiektu (półroczne i roczne).

Natomiast przy przeglądzie pięcioletnim należy wykonać przegląd instalacji z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów Ustawy Prawo budowlane (m.in. badania, pomiary instalacji elektrycznej).

Z poważaniem

**Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Opolu**

Marcin Sabat