Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA PN.:
„Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic,
hydrantów i urządzeń pożarowych będących
w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”

Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach planowanego zamówienia przewiduje się usługę, której zakresem będzie wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych gaśnic i hydrantów użytkowanych na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 2401 z późn.zm.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów.

Zakres zamówienia obejmuje:

a) wykonywanie przeglądów sprzętu przeciwpożarowego i ocena jego przydatności do użycia, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, w tym konserwacja hydrantów oraz przeprowadzanie prób ciśnieniowych węży przeciwpożarowych,
b) wykonanie remontu sprzętu wymagającego naprawy, w tym środka gaśniczego, zgodnie z zasadami gwarancji producenta,
c) ładowanie gaśnic azotem, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu,
d) badania UDT,
e) utylizacja sprzętu gaśniczego wycofanego z użytkowania (każdorazowe wystawienie karty odpadów).

Przeglądy te powinny być przeprowadzane w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta. Obowiązkowym przeglądom podlegają gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące, oraz hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 (tabela obiektów).

Data sporządzenia:
Wrzesień 2024 r.

Sporządził:
Włodzimierz Leski